



ZERTIFIKAT NR. 0308 - 4694

Zertifizierungsantrag: Ayvaz Sin. Mam. Tic. A.S., Mustafa Inan Cad. No. 36, TR- 34860 Hadimköy / Istanbul

vom: 29.07.2003

Gestützt auf das Prüf- und Zulassungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Flexible Wellrohrverbindungen

Bezeichnung: Torgen ASS

Modelle / Typen: ASS 6, 8 (Apparatebau);
ASS 10, 12, 16, 20, 40

DN: 6...40 PN: 6/10 tmax. = 95 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 119/1 (03/2000)

Gültigkeit: 31.03.2009

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Bemerkungen: Bördelformung mit Schlagwerkzeug / Maximale Wellrohrlänge 2.0 m

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches



akkreditiert
nach
SN EN 45011
SCES 028

Zürich, 29. März 2004

Geschäftsleitung

Zertifizierungsstelle Wasser